



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

Servizio Genio Civile di Ragusa

U.O. 5 Acque: concessioni e autorizzazione-Impianti elettrici

N° di codice fiscale 80012000826
N° di Partita I.V.A.: 02711070827

AVVISO

Visti gli artt. 111, 112, 113 e 120 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, sulle Acque e sugli Impianti Elettrici

RENDE NOTO

a)CHE la Ditta EDERA SOL S.r.l. (Partita IVA 10416020963) con sede legale in Milano (MI) in Via Mercato n.3, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Amministratore rappresentante dell'impresa Sapienza Massimo Daniele nato a Catania (CT) il 30/06/1975 (C.F. SPN MSM 75H30 C351K) con istanza presentata in data 06/02/2019 di richiesta ai sensi dell'art. 111 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 nell'ambito di autorizzazione unica inerente la realizzazione e l'esercizio di una linea elettrica interrata MT e delle relative opere di connessione necessarie per l'inserimento nella RTN dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico denominato "FV Pozzo Ribaudò" della potenza complessiva di 6.000 KW da realizzare nel Comune di Vittoria in Provincia di Ragusa in c/da "Pozzo Ribaudò" Foglio n.197, particelle n. 22-23-24-25-43-47-31-35-36-30-38-39-26-28-27-48-49-13; (oggetto di cessione di contratto preliminare unilaterale per la costituzione del diritto di superficie e servitù con patto d'opzione e sottoposta a condizione sospensiva):

N	Ditta	Comune	Particelle	Foglio
1	IACONO CARLA C.F. CNICRL57T51C351H Proprieta' ½ IACONO SALVATORE C.F. CNISVT60E20C351V Proprieta' ½	VITTORIA	22-23-24-25-43-47-31- 35-36-30-38-39-26-28- 27-48-49-13	197

L'impianto di rete attraverserà strade pubbliche, ferrovia, proprietà di privati e di Enti pubblici:

N	Ditta	Comune	Particelle	Foglio
1	IACONO CARLA C.F. CNICRL57T51C351H Proprieta' ½ IACONO SALVATORE C.F. CNISVT60E20C351V Proprieta' ½	VITTORIA	49-13	197
2	FERROVIE DELLO STATO S.P.A con sede in ROMA Proprietà 1000/1000	VITTORIA	1	197

3	IACONO CARLA C.F. CNICRL57T51C351H Proprieta' ½ IACONO SALVATORE C.F. CNISVT60E20C351V Proprieta' ½	ACATE	70-110	46
4	CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETA' CONTADINA con sede in ROMA C.F. 80093830588 C.A.VIT.A.R.L. – COOPERATIVA AGRICOLA VITTORIA - con sede in VITTORIA C.F. 00692890882	ACATE	157	46
5	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede in ROMA Proprietà 1/1 C.F.0577971000	VITTORIA	439 Sub 2 e Sub 3	35

DESCRIZIONE IMPIANTO UTENZA

Sarà così realizzato:

-Si utilizzeranno cavi solari di stringa con una sezione variabile da 6 a 10 mmq (in funzione della distanza di collegamento) per una lunghezza complessiva di circa 18.700 m.

I cavi saranno del tipo FG21M21 o equivalenti (rame o alluminio), unipolari e flessibili con tensione nominale di 1500V.

-Si utilizzeranno cavi in BT che collegheranno gli inverter ai trasformatori con una sezione variabile da 35 a 70 mmq (dipendono dalla lunghezza della tratta).

Saranno cavi interrati del tipo FG70R0,6/1K o equivalenti (rame o alluminio), multipolari flessibili con tensione nominale 1500V.

Lunghezza totale dei cavi sarà di circa 7.225 m.

- Si utilizzeranno cavi MT (di progetto 20KV) che collegheranno i vari gruppi di conversione fra loro fino alla cabina di distribuzione di E-DISTRIBUZIONE S.P.A. posta all'ingresso dell'impianto.

Il tracciato interno prevede due tronchi che partono dai due locali di trasformazione MT/BT per arrivare al locale utente e saranno cavi in alluminio XLPE con sezione di 185 mmq per una lunghezza totale di circa 740 m.

DESCRIZIONE IMPIANTO DI RETE

L'impianto fotovoltaico in progetto sarà allacciato alla rete di Distribuzione MT tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT DIRILLO. L'impianto sarà allacciato alla rete di distribuzione MT con tensione nominale di 20 KV tramite l'inserimento con linea MT dedicata dalla cabina primaria AT/MT DIRILLO.

Tale soluzione prevede l'inserimento di una cabina di consegna (da realizzare all'interno della particella 49 del foglio 197 di Vittoria) collegata ad uno stallo MT dedicato nella cabina primaria DIRILLO mediante linea MT in cavo interrato.

La linea MT dovrà essere equipaggiata con cavo ottico dielettrico costituito da n. 24 fibre ottiche rispondenti alle caratteristiche previste dalla norma ITU-T/G.652 comprensiva di certificati di collaudo.

La potenza massima connettabile sarà di 6.000 KW.

Tale soluzione prevede la realizzazione dei seguenti impianti, per i quali ha facoltà di realizzazione in proprio:

MONTAGGI ELETTROMECCANICI CON SCOMPARTO DI ARRIVO+CONSEGNA: n. 1

CABINA UNIFICATA TIPO BOX E MONTAGGIO SCOMPARTI MOTORIZZATI: n. 1

UP E MODULO GSM: n.1

CAVO INTERRATO AL 185 MM2 (ASFALTO): m. 6225

FIBRA OTTICA – POSA SOTTERRANEA: m. 6225

lavori da eseguire solo da E-DISTRIBUZIONE:

Servizio Genio Civile di Ragusa - U.O. 5 - Acque concessioni e autorizzazioni- Impianti Elettrici

Via Naraicelli, 107 - 97100 Ragusa - Tel. 0932221811 - Fax 0932621194 - e-mail: geniocivilerg@regione.sicilia.it - sito web: <http://tinurl.com/geniocivilerg>

Responsabile procedimento: Funz. Dir. Giacinto Tramontana

Tel 0932221848

Durata procedimento

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) U.O. 3 - Responsabile: Ing. Ignazio Pagano Mariano - Orario e giorni ricevimento: mercoledì e venerdì ore 9,00 - 13,00
Stanza Piano terra Tel. 0932221811 - Fax 0932621194 email: giacinto.tramontana@regione.sicilia.it

INTERRUTTORE MT IN CP: n.1

I cavi MT della linea interrata saranno del tipo ad elica visibile e la cabina elettrica sarà suddivisa in tre locali: locale Enel, locale misure e locale utente.

E' stata prevista una cabina di sezionamento che verrà ubicata nella particella 157 del foglio di mappa 46 del Comune di Acate.

b) CHE dai documenti allegati alla predetta domanda risulta che la linea elettrica si sviluppa nel territorio del Comune di Vittoria e di Acate.

c) CHE la domanda, in originale, ed i documenti ad essa allegati, saranno depositati presso questo Ufficio, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **22/04/2020** a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione nelle ore di Ufficio.

d) CHE copia del presente "AVVISO" verrà pubblicato per il medesimo periodo sopraindicato presso l'Albo Pretorio on line del Genio Civile, del Comune di Vittoria, del Comune di Acate e dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia Servizio III - Autorizzazioni, - Palermo-

e) CHE i decreti di Autorizzazione della Linea Elettrica sopraindicata, avranno efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 1 c.4 della L.n. 10/1991 e dell'art. 69 della L.R. 23/12/2000 n. 32.


A norma dell'art. 112 del succitato T.U. 1775/33, le osservazioni e le opposizioni cui potrà eventualmente essere vincolata l'Autorizzazione alla costruzione della sopramenzionata Linea Elettrica, dovranno essere presentate a questo Ufficio, entro trenta giorni dalla data suddetta.

Pratica 769 L.E.

Ragusa,


Prot. n. **0059572** del **09** APR. 2020

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(Geom. *Giacinto Tramontana*)




IL DIRIGENTE U.O.5

(*Orsola Rosa Corallo*)





Spett.le Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dip.to Reg.le dell'Energia - Servizio 3 - Autorizzazioni e Concessioni
Viale Campania n° 36
PALERMO



tramite l'Ufficio del Genio Civile di Ragusa
U.O. 7 Impianti Elettrici
Via Natalelli 107
97100 **RAGUSA**

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione, ai sensi dell' art. 111 del T.U. 11/12/1933 n° 1775, per la realizzazione e l'esercizio di una linea elettrica aerea/interrata a BT / MT / AT e delle relative opere di connessione necessarie per l'inserimento nella RTN dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico / eolico / biogas / biomasse etc., denominato "FV Pozzo Ribaudò", della potenza complessiva di 6.000 kW da realizzare in località Pozzo Ribaudò del Comune di Vittoria (RG).

Il sottoscritto Massimo Daniele Sapienza nato a Catania (CT) il 30/06/1975, nella qualità di L.R./A.U. etc. della Società Edera Sol SRL con sede nella via Mercato n°3 del Comune di Milano (MI) -Cod. Fisc./P. I.V.A. 10416020963, avendo presentato al competente Assessorato Regionale per l'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, apposita istanza, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, per l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto

CHIEDE

ai sensi dell' art. 111 del T.U. 11/12/1933 n° 1775 nell'ambito del suindicato procedimento di autorizzazione unica, il rilascio del parere di competenza di codesto Ufficio inerente la realizzazione e l'esercizio di una linea elettrica aerea/interrata a BT/MT/AT e delle relative opere di connessione necessarie per l'inserimento nella RTN dell'energia elettrica prodotta dall'impianto sopraindicato.

Le opere di cui trattasi, meglio specificate nel progetto allegato alla presente, hanno carattere di pubblica utilità ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 18/03/1965 n° 342.

ALLEGATI QUALI PARTI INTEGRANTI L'ISTANZA:

- elenco della documentazione - allegato A
- elenco nulla osta inoltrati agli enti ai sensi dell'art. 120 T.U. 1775/33 - allegato B o C

,Palermo li 04/02/2019

(Timbro e firma)
EDERA SOL S.R.L.
Via Mercato N.3 - Milano (MI)
P. IVA 10416020963

Repubblica Italiana Regione Siciliana

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA

La presente domanda sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune di
VITTORIA L. ARATE per quindici giorni consecutivi a
cominciare dal 22-04-2020. Le eventuali opposizioni potranno
essere presentate, non oltre venti giorni dopo della data di inizio della
pubblicazione, all'Ufficio del Genio Civile di Ragusa ovvero al
Comune di VITTORIA L. ARATE N. 0059572
Ragusa, 09 APR 2020

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(GEOR. GIUSEPPE TRAMONTANA)
Geor. Tramontana

IL DIRIGENTE U.O.5

(D.ssa ROSA CORNARO)



Rosa Cornaro