




Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Servizio Genio Civile di Ragusa  
U.O. 5 Geologia ed Assetto Idrogeologico



Ragusa Prot. n. 0020428 del 26 FEB. 2015


Allegati n.

**OGGETTO:** Variante al P.R.G. per la ridefinizione della destinazione urbanistica di un'area nel Comune di Vittoria, giusta sentenza TAR di Catania n° 1799/2011.  
Ditta Proponente: **Conti Rosa Anna ed altri.**  
**Richiesta di parere ex art.13 della Legge n°64/74 – PRAT. 1395**

AI COMUNE DI VITTORIA  
Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale  
U.O. Ufficio di Piano  
**VITTORIA**

**L'INGEGNERE CAPO DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA**

- **Vista** l'istanza del Comune di Vittoria, riguardante l'oggetto, pervenuta a questo Ufficio in data 29/01/2015 e protocollata al n° 0014115, con la quale si chiede il rilascio del parere ex art.13 della Legge n°64/74 per la variante urbanistica in epigrafe;
- **Viste** le note integrative presentate in data 25/03/2014 prot. n° 0055289 e 29/01/2015 prot. n° 0014115 richieste con note n°0034822 del 25/02/2014 e n° 0067113 del 10/04/2014 di questo Ufficio n° 0154736 del 25/09/2014;
- **Visti** tutti gli elaborati progettuali allegati all'istanza di cui all'oggetto, consistenti in:
- Relazione tecnica;
- Tav. 1 Inquadramento Urbanistico;
- Studio geomorfologico;
- **Vista** la Circolare n°3/DRA del 20.06.2014 dell'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente, avente per oggetto *Studi geologici per la redazione di strumenti urbanistici*;
- **Visto** il P.A.I. relativo all'area territoriale in oggetto;
- **Visto** lo studio geologico a corredo della suddetta istanza;

- 
- Vista la legge 2-2-1974 n°64 e specificatamente l'art.13 in base al quale va' verificata la compatibilità geomorfologica tra le previsioni di piano e le caratteristiche delle aree.

Tutto ciò premesso,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE A CONDIZIONE**

**sulla Decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio – Variante al P.R.G. per la ridefinizione della destinazione urbanistica di un'area a seguito della decadenza dei vincoli quinquennali giusta sentenza TAR Catania n° 1799/2011 – Ditta Conti Rosa Anna & Altri. Al N.C.T. al foglio 165 p.lle 45, 964, 965, con riguardo alle previsioni ed alla geomorfologia dell'area, come rappresentato negli atti tecnici.**

La condizione riguarda l'obbligo che le fondazioni delle future ed eventuali costruzioni, al fine di non incorrere nel fenomeno della liquefazione, (fenomeno non fugato nella relazione geologica a firma del Dott. Antonio Claudio Ficili allegata agli atti tecnici dell'istanza), siano realizzate su pali attestati nel substrato compatto ed infissi nel medesimo per una profondità pari ad almeno 3 volte il diametro. Inoltre, si precisa che tali pali dovranno essere dimensionati non solo per i pesi della costruzione, ma anche per le azioni orizzontali dovute al sisma, mentre il taglio, andrà verificato nella sezione di contatto tra terreno liquefacibile ed il substrato.

Si prescrive che, ai sensi del punto 4 della Circolare ARTA n°3/DRA del 20.06.2014, la Ditta proponente produca la cartografia di analisi e quella di sintesi *anche su supporto informatico secondo gli standard previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n°32 "Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)"*. Inoltre, ai sensi del punto 4.1.3 della sopracitata Circolare n°3/DRA del 20.06.2014, *le informazioni relative alle prove ed indagini in sito, sia preesistenti che di nuova realizzazione dovranno essere organizzate come banca dati e georiferite su base cartografica CTR, per successive elaborazioni tramite software GIS, secondo lo schema di simbologia indicato nell'allegato E*. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale trasmettere la suddetta cartografia su supporto informatico al competente Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.

L'Ingegnere Capo  
(Ignazio Pagano Mariano)



Servizio Genio Civile di Ragusa - U.O. 5 : Geologia ed Assetto Idrogeologico

Via Natalelli, 107 - 97100 Ragusa - Tel. 0932221811

Fax 0932621194

- e-mail: [geniocivileng@regione.sicilia.it](mailto:geniocivileng@regione.sicilia.it) - sito web: [www.geniocivileng.it](http://www.geniocivileng.it)

Responsabile procedimento: Il dirigente preposto alla struttura)

Tel. 0932221816 Durata procedimento

(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) U.O. 3 - Responsabile:

Stanza 18 Piano secondo Tel. 0932221870

- Fax 0932621194

- Orario e giorni ricevimento: mercoledì e venerdì ore 9,00 - 13,00  
email: