



CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Copia di Deliberazione della Commissione Straordinaria

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 272

Seduta del 22.10.2020

Oggetto: Individuazione somme per i lavori di somma urgenza di eliminazione delle criticità rilevate sull'impianto elettrico dell'impianto di depurazione comunale delle acque reflue sito in c.da Mendolilli

In data ventidue del mese di Ottobre duemilaventi alle ore 12,00 si riunisce la Commissione Straordinaria, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica – 02 agosto 2018 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 206 del 05.09.2018 e s.m.i., mediante collegamento da remoto con le modalità previste dall'art. 73 del D.L. 18/2020 e disciplinate con Decreto della Commissione Straordinaria n. 7 del 19.3.2020 segnatamente come segue:

COMMISSIONE STRAORDINARIA	
Dott. Filippo Dispenza	Presente presso la sede comunale
Dott.ssa Giovanna Termini	Presente presso la sede comunale
Dott. Gaetano D'Erba	Presente presso la sede comunale

Tutti i componenti presenti e il Segretario verbalizzante, dott. Valentino Pepe, dichiarano espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta.

**Parere Regolarità
Tecnica**

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 30.09.2020

Il Dirigente
f.to ing. Giuliano

Parere Regolarità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di 95.847,59 è imputata in quanto ad €. 11.786,54 al cap.

11210/45 imp. 1036; €. 26.544,37 al cap. 11210/40 imp. 1037; €. 57.516,68 al cap.

11850 imp. 1038

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 14.10.2020

Il Dirigente
f.to dott. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

**IL DIRIGENTE
DIREZIONE AMBIENTE ED ECOLOGIA**

Premesso che:

- In data 04/06/2020 veniva effettuato da parte di personale dello S.Pre.S.A.L. (Dipartimento di Prevenzione dell'ASP Ragusa) sopralluogo ispettivo presso l'impianto di Depurazione Comunale delle acque reflue sito in c.da Mendolilli e stilato verbale di ispezione n. 56/2020;
- Nel corso del sopralluogo veniva richiesta l'esibizione della documentazione afferente l'impianto elettrico, nella fattispecie, la denuncia dell'impianto terra protezione all'INAIL ex ISPESL ed all'ASP territorialmente competenti. Tale documentazione non veniva esibita;
- Questo ufficio appurava, in seguito, che tale documentazione, con validità vigente, è inesistente agli archivi di questo Ente ed altrettanto presso gli Enti certificatori;
- In data 22/07/2020, nel corso di un incontro tenutosi a Ragusa presso gli Uffici dello S.Pre.S.A.L., il Dirigente rappresentava che la competenza ad intervenire nel depuratore era in capo al Commissario Straordinario per la Depurazione, a comprova di ciò consegnava ai funzionari incaricati:
 1. copia della risposta ricevuta dall'ing. C. Corrao (RUP incaricato dal Commissario Unico per la depurazione) alla nota del 15/06/20 inviata dall'ing. Giuliano;
 2. copia della nota prot.28745 del 14/07/2020 dell'ing. Giuliano inviata alla Direzione Advocatura del Comune di Vittoria, in merito alla responsabilità sull'adeguamento dell'impianto;
 3. copia della Deliberazione n.179 del 03/07/2020 della Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria;

Considerato che:

- Malgrado quanto sopra rappresentato, in data 31/08/2020 lo S.Pre.S.A.L., con propri protocolli n.2647/S.Pre.S.A.L. e n.2649/S.Pre.S.A.L. del 28/08/2020, notificava a carico dell'ing. Giuliano (nella qualità) la Prescrizione n.21/2020/P del 21/08/2020 e l'Illecito Amministrativo n.04/2020/IA del 21/08/2020;
- non è possibile intervenire in via ordinaria, appaltando il progetto esecutivo di adeguamento dell'impianto elettrico già in possesso dell'ente, in quanto il RUP del Commissario Unico per la depurazione ha fatto presente nella propria nota prot.U-CU 1120 del 16/07/2020 di non potere attestare la compatibilità del prospettato intervento di adeguamento di cui alla nota prot.24354 del 15/06/2020 del Comune di Vittoria, in quanto esso non tiene conto dei lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto che saranno realizzati dal Commissario Unico;
- Tuttavia lo S.Pre.S.A.L., ha prescritto al Dirigente comunale di eliminare le irregolarità e le carenze rilevate nel più breve tempo possibile, in particolare quelle riguardanti il rischio elettrico, in presenza delle quali non può nemmeno procedersi agli adempimenti per il superamento della sanzione amministrativa contestualmente comunicata;

Ritenuto che occorre pertanto intervenire in Somma Urgenza, stante che il mancato adeguamento dell'impianto elettrico e la mancata esibizione della documentazione richiesta esporrebbe sicuramente l'Ente e il Dirigente a sanzioni amministrative e penali, nonché metterebbe a repentaglio l'incolumità dei lavoratori addetti all'impianto, non essendo rispettate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

Rilevato che nel caso specifico, deve ritenersi applicabile il disposto di cui all'art.163 del D.Lgs n.50/2016, così come modificato del D.Lgs n.56 del 19/04/2017;

Visto il Verbale di Somma Urgenza prot. 5829/EC del 23/09/2020;

Vista la perizia giustificativa prot. 39346 del 25.09.2020 di cui all'art. 163 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Considerato che per i lavori si presume una spesa di €.95.847,59 così identificata:

QUADRO ECONOMICO		
A) Importo lordo dei lavori		€ 85.578,20
di cui costi della sicurezza (3,00 %)		€ 2.567,35
Importo dei lavori a base d'asta		€ 83.010,85
Importo contrattuale dei lavori compresi i costi della sicurezza		€ 85.578,20
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1) I.V.A. 10% sui lavori importo contrattuale		€ 8.557,82
2) Incentivo progettazione interna art. 92 D.Lgs 12/04/2006 n. 163 (2% sui lavori A)		€ 1.711,56
Sommano le somme a disposizione dell'Amministrazione (1+2)		€ 10.269,39
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)		€ 95.847,59

Dato atto che l'effettiva spesa necessaria sarà contabilizzata con apposito consuntivo dei lavori effettuati e certificato di regolare esecuzione.

Tutto ciò premesso;

PROPONE

Per le motivazioni tutte esplicitate nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono come integralmente riportate:

1. autorizzare il prelievo della somma di € 95.847,59 come segue:
 - in quanto a € 11.786,54 dal cap. 11210/45
 - in quanto a € 26.544,37 dal cap. 11210/40
 - in quanto a € 57.516,68 dal cap. 11850 del bilancio 2020;
1. prenotare la spesa complessiva di € 95.847,59 relativa all'intervento di somma urgenza di cui trattasi - di cui € 85.578,20 per lavori, € 8.557,82 per IVA al 10% e € 1.711,56 per competenze tecniche ex art. 113 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. ai capitoli del bilancio 2020 specificati nel punto 1);
2. di riservarsi l'avvio di ogni azione di responsabilità e rivalsa eventuale per danni patrimoniali ricadenti sull'ente e recupero delle risorse finanziarie utilizzate;
3. dare atto che si procederà, con successivi provvedimenti, all'adozione dei relativi atti consequenziali;
4. di dichiarare l'atto di immediata esecuzione al fine di eliminare le criticità rilevate sull'impianto elettrico dell'impianto di depurazione comunale delle acque reflue di c.da Mendolilli.

IL DIRIGENTE

f.to Ing. G. Giuliano

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Procede alla seguente votazione resa ai sensi di legge:

presenti n._3_ (tre)

assenti n._/_(/)

votanti n._3_ (tre)

voti favorevoli n._3_ (tre)

voti contrari n._/_(/)

astenuti n._/_(/)

DELIBERA

Approvare/non approvare/rinviare sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di deliberazione

Successivamente:

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

Procedutosi alla votazione resa ai sensi di legge:

presenti n._3_ (tre)

assenti n._/_(/)

votanti n._3_ (tre)

voti favorevoli n._3_ (tre)

voti contrari n._/_(/)

astenuti n._/_(/)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.TO Dott. Filippo Dispenza

F.TO Dott.ssa Giovanna Termini

F.TO Dott. Gaetano D'Erba

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO Dott. Valentino Pepe

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 27.10.2020 al 10.11.2020 registrata al n. Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li

SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

Vittoria li,

IL MESSO

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 27.10.2020 al 10.11.2020 che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO.....

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data ... Per:

☐ Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;

☐ Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO